



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 8759-2 от «05» июля 2024г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Акционерное общество «Самарское инновационное предприятие радиосистем»**

Земеца ул., д.26Б, каб.504, Самара г., вн.р-н Кировский, Самара г.о., Самарская обл., 443052 (обособленное подразделение находится по адресу: Образцова ул., д.38, стр.1, вн.тер.г. муниципальный округ Марьино роща, Москва, 127018) зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
3. Измерения удельного сопротивления грунта.
4. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
5. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью (непосредственное измерение тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления петли фаза-ноль с последующим определением тока к.з.).
7. Испытание устройств АВР.
8. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.
9. Измерение напряжения прикосновения и шага.
10. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
11. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
12. Испытание измерительных трансформаторов тока до 1 кВ.
13. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
14. Проверка устройств молниезащиты.

Свидетельство выдано на основании протокола № 25-ЭЛ от «05» июля 2024г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «05» июля 2027г.



Председатель комиссии
М.П.

Н.В. Телегин